



תאריך: 22/12/2024

מענה לשאלות הבהרה למכרז 9/2024 – עבודות ביוב באז"ת זלתון

במסמכי המכרז נקוב כי המועד אחרון להעברת שאלות מציעים הינו 18/12/2024. להלן מענה לשאלות המציעים.

1.1 שאלה

בעיון בחומר המכרז לא מופיע כתב כמויות מפורט לעבודה. נא להמציא כתב כמויות מפורט לעבודה.

תשובה:

כתב הכמויות יצורף לפרוטוקול סיור הקבלנים וכפי שנמסר ע"י מנהל הפרויקט בסיור.

1.2 שאלה

באחת ממסמכי המכרז מופיע סעיף שדרוג לתחנת שאיבה קיימת ואין שום פירוט מה מהות העבודה, ומה לשדרג נא לשלוח הבהרה והסבר מה שצריך לבצע כולל תוכניות ופרטים.

תשובה:

עניין תחנת השאיבה יהיה על בסיס הקצב וכפי שאושר ע"י חב' הבקרה לאחר ניתוח מחיר וביצוע בפועל, מהות העבודה הינה אחזקה והשמשה לתחנה השאיבה שהוקמה לאחרונה ולאחר שלא הופעלה תקופה מאז הקמתה. יש לציין כי הציוד שהותקן הינו חדש וכלל לא היה בשימוש.

1.3 שאלה

אחרי עיון בתכניות שנמצאים באתר מופיע כי יש השלמה לעוד קו חדש. האם השטח סלול לביצוע או צריך לסלול תווי דרך לצורך הנחת קו חדש?

תשובה:

בקו החדש - לא נדרש לבצע סלילה אך יידרש להחזיר את השטח לקודמתו.

1.4 שאלה

מה שמופיע במסמכי המכרז החלפת שוחות ביוב קיימים בכביש ולפי מה שהבנתי בסיור קבלני זה להחליף את כל הקו כולל הצנרת. נא לפרט קצת יותר בעניין מה שמבצעים.

תשובה:

בקו הישן - מחליפים אך ורק את שוחות הביוב.

1.5 שאלה

נא לשלוח גם פרטי ביצוע וסוג השוחות וכל הדרישות לקו הביוב הקיים והחדש והשדרוג ונמצא גם עבודות אספלט האם נמצא תכניות או מצב קיים או פרטי ביצוע נא להשלים את כל התכניות והפרטים.

תשובה:

הפירוט בכתב הכמויות ולפי פרטים סטנדרטים, כלל עבודות האספלט הינם כתוצאה להחזרת השטח לקודמתו לאחר החלפת שוחות הביוב.

בכבוד רב,

אפרת אברהם ורונה
מנהלת בקרה תקציבית

הצהרת המציע - מענה לשאלות הבהרה, מכרז 9/2024 עב' ביוב באז"ת דלתון

- אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
1. קראתי והבנתי את האמור בהודעה זו ואני מסכים לכל האמור בה.
 2. קראתי בעיון רב את מסמכי ההליך על נספחיהם וצרופותיהם, לרבות הודעה זו, הבנתי את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את בקשתי ליטול חלק בהליך לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם ובקשתי כאמור כוללת התחשבות בכל מסמכי ההליך, לרבות האמור בהודעה זו.

חתימת המציע

תאריך

מידע כללי

info@gadish.co.il
www.gadish.co.il

מחוז דרום

רח' יהודה הנחתום 4, באר שבע 8424902
08-6279553 ☎ 03-6083075 📠

מחוז צפון

רח' חנקין 1, קרית אתא 2821201
03-6083020 ☎ 03-6083054 📠

משרדי הנהלה

רח' המצודה 31, ת.ד. 11320 אזור 5800174
03-6083020 ☎ 03-6083030 📠